

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS

„Máriakémendi Római Katolikus Plébánia épületének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Cím!

A **Boldogasszony Római Katolikus Gondnokság** az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint az ajánlattételi dokumentációt módosítja, megadja a beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, valamint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja:

I. Az ajánlattételi dokumentáció módosított pontjai:

II. fejezet – MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő a Műszaki leírást a mellékelten megküldött alábbi dokumentummal egészíti ki:

- *faanyagvédelmi szakvélemény (máriakéméndromkat.doc, pdf)*

Ajánlatkérő Plébániaépület_felújítás_Máriakéménd_2017 _MVH_árazatlan_mód.xls költségvetést a kiegészítő tájékoztatás I. 8. válasza szerint 1 tétellel kiegészíti.

Az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban.

II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a módosítást követően alkalmazandó pontjai:

15. Ajánlattételi határidő:

2018. január 12. napja 13 óra 00 perc

18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Helye:

7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); 1. emelet, gazdasági igazgatói iroda

Ideje:

2018. január 12. napja 13 óra 00 perc

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.

Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban.

Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejártá előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.

III. Kiegészítő tájékoztatás I.

1. **Kérdés:** A költségvetés kiírásban a tetőléc mérete 32/50mm, a műszaki leírásban 35/50 mm, a kereskedelemben pedig 25/50, 30/50, vagy 50/50mm-es kapható. A helyszíni bejárás során azt tapasztaltuk, hogy a szarufa kiosztás a 30/50mm-es szerkezetnél nem indokol nagyobb keresztmetszetet. Pontosítást kérünk.

Válasz: A dokumentációban szereplő eltérés elírás, kérjük a költségvetésben 30/50 mm-es méretben szerepeltetni és árazni.

2. **Kérdés:** A műszaki dokumentációban nem találtuk a faanyagvédelmi szakvéleményt. Kérjük pótolni.

Válasz: Ajánlatkérő mellékelten csatolja a szakvéleményt.

3. **Kérdés:** A statikai megerősítési munkák várhatóan a meglévő villamos hálózat átalakítását is érinteni fogja. Kell-e az ajánlatban költséget előíranyozni?

Válasz: Nem szükséges előíranyozni, tekintettel arra, hogy a munka szükségessége nem látható előre.

4. **Kérdés:** A homlokzati ablakok a külső falsíkban kerülnek elhelyezésre, ezért javasoljuk a szárnyak fölé vízvetők beépítését.

Válasz: Nem szükséges árazni vízelvezetőt. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az engedély alapján a KÖH-hel egyeztetendők a végleges nyílászárók.

5. **Kérdés:** Az új ablakokhoz a meglévő spaletták 100%-os újrafelhasználása kétséges, kell-e szerepeltetni a pótlást, és milyen formában?

Válasz: Kérjük a költségvetés szerinti árazást, figyelemmel a műszaki leírásra (a jelenleg ismert újrahasznosíthatóság abban ismertette van).

6. **Kérdés:** Az új ablakok anyaga a terv szerint tölgy, ami indokolatlanul a többszörösére növeli a gyártási költségeket. Mivel a felületkezelés festett, javasoljuk hosszitoldott borovi fenyő alkalmazását.

Válasz: Ajánlatkérő a borovi fenyőt kéri árazni.

7. **Kérdés:** A régi hajópadló burkolat a tapasztalataink szerint nem építhető vissza (általában a burkolat alja és a párnafa is korhadt). Jelentős többletköltség várható (új rétegrend), amit előírázatként szerepeltetni kell-e valamelyik tételben?

Válasz: KÖH előírás a régi deszka padló megtartása/megmentése. Lehetőség szerint minimalizálni kell a veszteségeket. Nem elfogadott a KÖH részéről a sávokban javítás, ezt az engedélyhatározatban ki is emelték.

8. **Kérdés:** Az É-i oromfal erősen dől, visszabontása, és újraépítése szükséges, Kérjük a költségvetési tétel meghatározását.

Válasz: Ajánlatkérő kéri a Plébániaépület_felújítás_Máriakéménd_2017_MVH_árazatlan_mód.xls költségvetésbe, új tételként új munkalapra – a Falazás és egyéb kőműves munkák részeként - az alábbi tétel beemelését és beárazását:

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	~11 m széles, ~5,7 m magas, ~32m2 felületű tömör téglá oromfal elbontása, és visszaépítése a bontott téglá ~80%-os felhasználásával, a meglévővel azonos szerkezeti kialakítással (erősítő pillérek, macskalépcső...)	1	klt	0	0

- 9. Kérdés:** Kérjük továbbá a pályázat leadási határidejének módosítását lehetőleg 01 hó 17-19-re, mivel az év végi leállások miatt a beszállítói árak nehezen beszerezhetőek.

Válasz: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2018. január 12. napján 13:00 -ig meghosszabbítja.

Budapest, 2017. december 21.

Ellenjegyzem:

Boldogasszony Római Katolikus Gondnokság ajánlatkérő nevében
dr. Győri-Pintér Márta
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00515