

# KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS

## „Bogádi Római Katolikus Templom épületének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Cím!

A **Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia** az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint az ajánlattételi dokumentációt módosítja, megadja a beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, valamint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja:

### **I. Az ajánlattételi dokumentáció módosított pontjai:**

#### **II. fejezet – MŰSZAKI LEÍRÁS**

Ajánlatkérő a Műszaki leírást kiegészíti a mellékelt csatolmánnyal:  
- BogadToronysisak.pdf.

A műszaki leírás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban.

### **II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása**

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a módosítást követően alkalmazandó pontjai:

#### **15. Ajánlattételi határidő:**

**2018. március 28. napja 11 óra 00 perc**

18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Helye:

7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); földszint – pályázati iroda

Ideje:

2018. március 28. napja 11 óra 00 perc

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.

**Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban.**

*Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejártá előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.*

### **III. Kiegészítő tájékoztatás I.**

**1. Kérdés:** Helyszíni bejárás alkalmával láttuk, hogy a padlástérben nagy mennyiségű galamb tetem és galamb ürülék található. ennek eltávolítását és fertőtlenítését szakképpel kell elvégeztetni ez kinek a költsége és feladata?

**Válasz:** Nyertes ajánlattevő feladata a padlástér kitakarítása, mely magában foglalja a galamb tetem és galamb ürülék eltakarítását is. Az árazatlan költségvetés tartalmaz „takarítási munkák” megnevezésű munkalapot, ebben található a padlástér

letakarítására vonatkozó beárazandó tétel. Itt kérjük beárazni a munkát. A galamb tetem és galamb ürülék pontos mennyisége előre nem ismert, Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy hozzávetőleg 10m<sup>3</sup> a mennyisége. Ajánlattevő feladata a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő elszállítás és takarítás

**2. Kérdés:** Helyszíni bejárás alkalmával láttuk, hogy a padlástérben nagy mennyiségű törmelék a régebbi felújításokból. ezek letermelése letakarítása költségvetésben nem szerepel.

**Válasz:** Nyertes ajánlattevő feladata a padlástér kitakarítása, mely magában foglalja a törmelék eltakarítását is. Az árazatlan költségvetés tartalmazza a megfelelő (jelentős) mennyiségű konténeres építési törmelék elszállítást és kézi rakodást. Ezekben kérjük szerepeltetni a padlásterről származó törmelék elszállítását is.

**3.Kérdés:** A templom a felújítás alatt üzemel?

**Válasz:** A felújítás alatt a templom nem fog üzemelni.

**4.Kérdés:** A költségvetésben összesen 53,5m<sup>2</sup> mennyezet vakolat javítás szerepel. Ebből 28,65m<sup>2</sup> íves felületen ez a helyszínen tapasztaltak szerint ez kevésnek tűnik.

**Válasz:** A „Templomfelújítás Bogád\_MVH\_Pályázatos” megnevezésű árazatlan költségvetés 36/3 tétele 24,85 m<sup>2</sup> belső vakolást tartalmaz nádasztott felületen, a „Templomfelújítás Bogád\_MVH\_ Nem Pályázatos” megnevezésű árazatlan költségvetés 36/5 tétele pedig 28,65 m<sup>2</sup> belső vakolást tartalmaz íves felületen. Ezeket a tételeket kérjük beárazni. Ajánlatkérő nem kíván változtatni a mennyiségeken. A felújítás alapvetően a homlokzatot érinti, a belső teret csak a lábazati zónában.

**5.Kérdés:** A költségvetésben 528,12 m<sup>2</sup> Téglafelület tisztítás szerepel magasnyomású vizes tisztítóval. ez hova értendő?

**Válasz:** A lélegző vakolat alatti téglafelületen kell elvégezni a tisztítást.

**6.Kérdés:** A templom torony fémlemez fedésének cseréje 1 költségként szerepel. Viszont nincs hozzá méretezett rajz.

**Válasz:** Mellékelten megküldi Ajánlatkérő a Toronysisak méretezését tartalmazó rajzot (BogadToronysisak.pdf).

**7.Kérdés:** A szellőző alátét szőnyeg is 1 egységként szerepel. Kérnénk pontosítani.

**Válasz:** A toronysisak fémlemez fedése alá szükséges a szellőző alátét szőnyeg, kérjük figyelembe venni hozzá a mellékletként csatolt rajzot.

Budapest, 2018. március 25.

Ellenjegyzem:

Ajánlatkérő nevében  
dr. Győri-Pintér Márta  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00515