

II. FEJEZET - MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Műszaki leírás – annak terjedelmére tekintettel – teljes terjedelemben, külön mellékletként került a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolásra.

A műszaki leírás módosítása:

1. Ajánlatkérő a műszaki leírást az alábbi információkkal kiegészíti:

- A konszignáció szerint az új nyílászárók ácsatok-szerkezettel készülnek. Ezek hagyományos, ácsatok szerkezetek, díszítés nélkül, olyan nyílászárók helyébe, melyeknek műemléki értéke nincs, vagy semleges. Tervezői megítélés szerint egyedi díszítő, vagy takaró profil gyártása nem szükséges. Az ácsatok gyártása Vállalkozó helyszíni felmérése alapján történik. A többi (felújított) nyílászáró esetén a nyílászáró szerkezetek és azok profilszerkezete adott, azt teljesen újragyártani nem feladat, a nyílászárót fel kell újítani. Ezek között vannak műemléki értékkel nem rendelkező nyílászárók (pl. sekrestyeablak) ezek profilszerkezete hagyományos, ezekhez külön eszközök gyártása nem szükséges.
- a nyílászárók faanyagának pontos meghatározását.
- Az új nyílászárók tok és szárnyprofilja, szárny elemei borovi fenyőből készüljenek.
- Az új nyílászárók küszöbszerkezete keményfából készüljön (pl. tölgy)
- A műemlékileg védett nyílászárók fapótlásai előirányzatként az eredeti nyílászáró anyagából készüljenek, illetve az Örökségvédelmi Osztály egyedi állásfoglalása szerint, amennyiben a pótlás mértéke ezt indokoltá teszi.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

- a fa nyílászárók vasalata
- Külső ajtók szárnyanként három hengeres pánttal, 3D állítási lehetőséggel, porszórt felülettel, szín az Örökségvédelmi Osztállyal egyeztetve
- Külső ajtók cilinderes bevésozárral szerelve (pl. Elzett 709 cilinderes bevésozár 50/90)
- Felújított nyílászárók esetében, amennyiben a vasalat cseréje szükséges, azt az eredetivel azonos típusra kell cserélni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

- A templom összes külső nyílászárójának felújítását költségelni kell, az alábbi módon: a Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése költségvetési részben 12 db nyílászáró (4+1 toronyzsalu, 1 ovális zsalu, 4 db ajtó, 1 db sekrestye- és 1 db tároló ablak) szerepel a felújítás sorban. Az 5 főhajó ablak (1 db kör- és 4 db íves záródású nyílászáró) felújításának költségét az azokhoz készülő „Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése” vonatkozó tételeiben kell szerepeltetni.
- A kiírt felújítási tételek, illetve műszaki rajzok simított felületet írtak elő. Az új javított-simított felület és megmaradó felület struktúrája között nem alakulhat ki olyan strukturális eltérés, mely a festés után látható marad. A teljes templom felület simítása nem elvárás, a kívánt felület az árazatlan költségvetésben kiírt tételekből és mennyiségekből elérhető. Tervezői javaslat, hogy a vakolatjavítások során esetlegesen kialakuló eltérő struktúrákat a Kerakoll Biocalce Intinaco Fino 0,5 cm vtg. simító vakolat alkalmazásával lehet elkerülni. Ennek szükségessége adott esetben, amennyiben a felújítás során szükségessé válik, próbafelületeken végzett festéssel dönthető el.