



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000402262018

E50 - Bírálati szakasz

Ajánlatkérő neve: **Lánycsói Római Katolikus Plébánia**

Közbeszerzés tárgya: **Lánycsói templom felújításaVP1778410477projekt**

Kommunikáció

Fejdatok

Eljárási cselekmény típusa:	Kiegészítő tájékoztatás nyújtása - KTNV		
Küldés időpontja:	2018.08.22	Küldő szervezet/felhasználó	Dr. Turi Ákos

Leírás

Tisztelt Gazdasági szereplők! Tárgyi eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre az alábbi válaszokat adjuk: Kérdés: A Bádogos munka 15.tételében kiírt pikkelyfedés vélhetően a toronyra vonatkozik. A jelenlegi toronydeszkázatot nem kell visszabontani ill.cserélni? Válasz: Műszaki leírás 13. oldal 2.3 Héjalás: „A torony sisakon RHEINZINK-Rauten rombuszfedés készül 0.8 mm vastagságban, teljes deszkázaton, szellőző alátét szőnyegen” Ugyanez található a kiviteli tervek között a K10, K11, K12 jelű tervlapokon. Ide vonatkozó tételek: excell formátumú költségvetésben 35. Ácsmunka 3. és 6. tétel mennyiségéből 32,16 m2, valamint a 43. Bádogos munka 5., 7. és 13. tétel mennyiségéből 32,16 m2. Kérdés: A torony faszerkezetének bontása ill.felújítása szerepel a "Tetőszerkezet csere" című költségvetés 1-5 tételében? Válasz: Csak a deszkázat bontása (cseréje), valamint az új fémlemez fedés volt a feladat. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét ! Tisztelettel: Ajánlatkérő

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
-------------------	-----------------	-----------	-----------