

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS

„Mozsgói Római Katolikus Templom felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Cím!

A Mozsgói Római Katolikus Plébánia az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint megadja a beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, valamint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja:

I. Kiegészítő tájékoztatás I.

1. Kérdés: Költségtérítés tételek munkalapon:

"Padlás takarítás" 1 egys

Kérdés, hogy körülbelül hány m³ törmelék illetve veszélyes hulladékkal kell számolnunk (madárürülék és tetem), valamint hogy konténert és törmelékcsúszdát is építsünk az árba?

Válasz: Ajánlatkérő a hivatkozott „Költségtérítési tételek” munkalapon a beruházáshoz kapcsolódó általános építészeti költségeket tüntette fel, ide értve a padlás letakarítását is; a műszaki leírás szerint a „A padlás alapos letakarítása - madárürülék és a korábbi felújítások építési törmeléke – elengedhetetlen”; az ürülék ill. a vegyülő törmelék pontos mennyisége előre nem ismert, Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy hozzávetőleg 6m³ galambürülék és galambtetem, további hozzávetőleg 6 m³ az egyéb törmelék. Ajánlattevő feladata a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő elszállítás és takarítás (Ajánlatkérő javasolja a zárt rendszerű, és kiporzás ellen védett megoldást).

2. Kérdés: Bádогоzás munkalapon Ssz.: 20

"Többször a tető formája és a munkavégzési körülmények miatt, kettős állókorcos fémlemezfedésre, szellőző alátétszőnyeg fektetése titáncink lemezből készült kettős állókorcos fémlemezfedés alatt, a fedés alsó oldalának hatékonyabb szellőztetésére és a kopogó esőhang csökkentésére RHEINZINK VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg, páraáteresztő fóliával és öntapadó toldásokkal, Cikkszám: 9800285." 1 egys

Kérdés, hogy az alátét szőnyeget milyen mennyiségben kell számolni, és hova kell beépíteni?

Válasz: A hivatkozott tételben szereplő munka elvégzése nem képezi nyertes ajánlattevő feladatát. Kérjük a költségvetésben áthúzni, vagy törölni vagy 0 Ft-tal beárzni.

3. Kérdés: Bádогоzás munkalapon Ssz.: 21

"Meglévő toronyfedés rögzítésének, élképzéseinek, vízzáróságának felülvizsgálata, felületének tisztítása, valamint szakszerű csatlakoztatása villámvédelmi rendszerhez" 1 egys
A kérdés az előző ponttal összefügg, milyen mennyiséggel kell számolnunk?

Válasz: A toronysisak bádогоzás nem lesz lecserélve, csak át kell vizsgálni, és az esetleges hibákat meg kell szüntetni, valamint össze kell kötni a korábban szétbontott villámvédelmi levezetővel. A toronysisak felülete hozzávetőlegesen 38 m². Ajánlatkérő ezen a soron a feladat munkadíját kéri feltüntetni.

II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása

Ajánlatkérő a válaszok figyelembe vételéhez szükséges időre tekintettel a határidőt az alábbiak szerint meghosszabbítja. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a módosítást követően alkalmazandó pontjai:

15. Ajánlattételi határidő:

2018. március 27. napja 11 óra 30 perc

18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Helye:

7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); 1. emelet, gazdasági igazgatói iroda

Ideje:

2018. március 27. napja 11 óra 30 perc

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.

A közbeszerzési dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban.

Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.

Budapest, 2018. március 23.

Ellenjegyzem:

Mozsgói Római Katolikus Plébánia
ajánlatkérő nevében
dr. Győri-Pintér Márta
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00515