



Mennyezeti, ill.oldalfali (h=2,3m) LED lámpatest, IP43
LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED, lámpatest, 18W ,1800lm, IP54,Ik10



LOTOS ELEGANCE SQUARE PC-LED,18W,mennyezeti ill.oldalfali lámpatest,IP54,
opál lappal zárt, IK10



BERYL LED K, 15W, álmennyezeti lámpatest,IP65,IK04,opál lappal zárt



Fali lámpa le és fel világító lámpatest IP54, antracit LED 2x10W
(beépített jelenlétérzékelővel) h=2,7m



Fali lámpa le és fel világító lámpatest IP54, antracit LED 2x10W
(beépített jelenlétérzékelővel) h=2,7m, inverteres



Kétpólusú kapcsoló süllyesztett,h=1,1m



Csillár kapcsoló süllyesztett, h=1,1 m



Kétpólusú kapcsoló süllyesztett, IP44, h=1,1 m



2P kapcsoló, IP 55 falon kívüli, h=1,1m



2P+F süllyesztett dugalj, h=0,4m



2P+F süllyesztett dugalj, "D" oszt. túlfesz.védelemmel, h=0,4m



2P+F süllyesztett dugalj, IP44, h=1,1m



Ledes irányfény lámpatest piktogrammal, 1H 4W,IP43
Felismerhetőségi távolság 24m M=320x115x100mm
h=2,0m (oldalfalon), 2-2,5m között (kijárat ajtó felett)
Pontos elhelyezésük a tűzvédelmi szaktervező által
leadott tervlap szerint.



X-WALL-K9 LED 11W, LED-es,IP44 ,
IK06 kétirányú fényszórású lámpatest, IK04, h=1,85 m



Mennyezeti biztonsági világítási lámpatest VIALED VV VS
3h,170lm ,IP20,IK04



EPH csatlakozás (H07V-K 10mm)



Erősáramú elosztó



Erősáramú csatlakozás



Felszálló jelek

INSTALLÁCIÓ:

ERŐSÁRAM:

- HELYSÉGEKEN BELÜL GERINC-, ÉS LEÁGAZÓ
VEZETÉKEK ÁLMENNYEZET FELETT VEZETVE.
FÜGGŐLEGES FALSZAKASZOKON: MŰ.III. ILL.MŰ II
VÉDŐCSŐBEN VEZETVE (H07V-U VEZETÉK v. MYM-J
KISKÁBEL) SÜLLYESZTETTEN ILL.
KÖNNYŰSZERKEZETES FALSZERKEZETBEN
SZERELVE.
ÚJ ÁLMENNYEZETES HELYSÉGEKBEN
SÜLLYESZTETT LÁMPATESTEK FELSZERELÉSE
MEGLÉVŐ ÁRAMKÖRRE KAPCSOLVA.

- VILÁGÍTÁS: MENNYEZETI LÁMPATESTÉKNÉL: MŰ.
MŰ II VÉDŐCSŐBEN VEZETVE (H07V-U VEZETÉK v.
MYM-J KISKÁBEL) ÁLMENNYEZET FELETT FALON
KÍVÜL, TARTÓSZERKEZETRE SZERELVE.

-- A KÁBELEK LESZABÁSA ELŐTT A HELYSZÍNE A
MÉRETEK
ELLENŐRIZENDŐK!

- A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT JELZŐ IRÁNYFÉNY
LÁMPATESTÉK IRÁNYJELZŐ PIKTOGRAMJÁT (NYÍL)
FELRAGASZTÁSUK ELŐTT PONTOSÍTANI
SZÜKSÉGES A VÉGLEGES MENEKÜLÉSI IRÁNYOK
FIGYELEMBE VÉTELÉVEL.

- A VILLAMOS SZERELVÉNYEK, KÉSZÜLÉKEK
LEÁLLÁSÁT ÉS SZERELÉSI MAGASSÁGÁT A
VÉDŐCSŐVEZÉSI MUNKÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT
ÚJBÓL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES !

V-0	1	KIVITELI	2018.03.22.
Rajzszám	Verzió szám	Változás	Dátum

Építtető:
Pécsi Egyházmegye
7621 Pécs, Dóm tér 2.

AKVILA-

MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.
MOBIL.: 20/9571-431 E-MAIL: sas.gyula@t-online.hu

Szerkesztő	IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 Épületvillamossági felelős tervező
------------	--

Egyeztetők	Statikus:	Gyengeáram: PAPP PÉTER
	Építész: VICZENCZ OTTÓ	EÖRDÖGH ZSOLT

Munka megnevezése:
MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÉS SZÖKŐKÚT FELÚJÍTÁS
- PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ; HRSZ.:1535/1 -
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Rajz megnevezése:
JELMAGYARÁZAT

Lépték: 1 : 50

Rajzszám: V - 0