Jel	db	Ø	Minőség	Hossz(m)	6	8	10
1	8	10	B 60.50	2.58			20.64
2	6	10	B 60.50	6.00			36.00
3	24	10	B 60.50	6.00			144.00
4	6	10	B 60.50	3.60			21.60
5	18	10	B 60.50	6.00			108.00
6	6	10	B 60.50	6.00			36.00
7	6	10	B 60.50	6.00			36.00
8	6	10	B 60.50	2.20			13.20
9	12	10	B 60.50	0.99			11.88
10	12	10	B 60.50	0.95			11.40
11	185	8	B 60.50	2.70			499.50
12	231	10	B 60.50	2.30			531.30
13	12	10	B 60.50	1.18			14.16
14	12	10	B 60.50	1.20			14.40
15	185	8	B 60.50	1.13		209.05	
16	10	10	B 60.50	1.40			14.00
17	2	10	B 60.50	242.38			484.76
18	6	10	B 60.50	246.05			1476.30
19	1	10	B 60.50	535.00			535.00
20	418	6	B 38.24	0.23	96.14		
Összhossz (m)					96.14	209.05	4008.14
Súly/ø (kg/m)					0.222	0.395	0.617
Összsúly/ø (kg)					21.34	82.57	2473.02
Összsúly (kg)							2576.94

①	8ø10 L= 2.58m	⑧	6ø10 L= 2.20m /// v15	⑮	185ø 8 L= 1.13m
②	6ø10 L= 6.00m /// v15	⑨	12ø10 L= 0.99m	⑯	10ø10 L= 1.40m
③	24ø10 L= 6.00m /// v15	⑩	12ø10 L= 0.95m	⑰	2ø10 L= 242.38m Ox33 db LAS3 A TÁBLÁZATSZ
④	6ø10 L= 3.60m /// v15	⑪	185ø10 L= 2.70m /// v15	⑱	6ø10 L= 246.05m Ox33 db LAS3 A TÁBLÁZATSZ
⑤	18ø10 L= 6.00m /// v15	⑫	231ø10 L= 2.30m /// v15	⑲	1ø10 L= 535.00m /// v15
⑥	6ø10 L= 6.00m /// v15	⑬	12ø10 L= 1.18m	⑳	418ø 6 L= 0.23m /// v30
⑦	6ø10 L= 6.00m /// v15	⑭	12ø10 L= 1.20m		

⑰ ø10				⑱ ø10			
db	x	L	össz.	db	x	L	össz.
aa	2	9.52	9.52	19.04	aa	6	1.08	1.08	6.48
ab	2	9.52	9.52	19.04	ab	6	2.56	2.56	15.36
ac	2	9.50	9.50	19.00	ac	6	3.45	3.45	20.70
ad	2	9.48	9.48	18.96	ad	6	4.13	4.13	24.78
ae	2	9.44	9.44	18.88	ae	6	4.70	4.70	28.20
af	2	9.40	9.40	18.80	af	6	5.19	5.19	31.14
ag	2	9.34	9.34	18.68	ag	6	5.62	5.62	33.72
ah	2	9.28	9.28	18.56	ah	6	6.00	6.00	36.00
ai	2	9.20	9.20	18.40	ai	6	6.25	6.25	38.10
aj	2	9.12	9.12	18.24	aj	6	6.67	6.67	40.02
ak	2	9.02	9.02	18.04	ak	6	6.96	6.96	41.76
al	2	8.91	8.91	17.82	al	6	7.23	7.23	43.38
am	2	8.80	8.80	17.60	am	6	7.47	7.47	44.82
an	2	8.67	8.67	17.34	an	6	7.70	7.70	46.20
ao	2	8.52	8.52	17.04	ao	6	7.91	7.91	47.46
ap	2	8.37	8.37	16.74	ap	6	8.10	8.10	48.60
aq	2	8.20	8.20	16.40	aq	6	8.28	8.28	49.68
ar	2	8.01	8.01	16.02	ar	6	8.44	8.44	50.64
as	2	7.81	7.81	15.62	as	6	8.59	8.59	51.54
at	2	7.60	7.60	15.20	at	6	8.73	8.73	52.38
au	2	7.36	7.36	14.72	au	6	8.85	8.85	53.10
av	2	7.11	7.11	14.22	av	6	8.97	8.97	53.82
aw	2	6.83	6.83	13.66	aw	6	9.07	9.07	54.42
ax	2	6.53	6.53	13.06	ax	6	9.16	9.16	54.96
ay	2	6.19	6.19	12.38	ay	6	9.24	9.24	55.44
az	2	5.83	5.83	11.66	az	6	9.31	9.31	55.86
ba	2	5.42	5.42	10.84	ba	6	9.37	9.37	56.22
bb	2	4.97	4.97	9.94	bb	6	9.42	9.42	56.52
bc	2	4.44	4.44	8.88	bc	6	9.46	9.46	56.76
bd	2	3.83	3.83	7.66	bd	6	9.49	9.49	56.94
be	2	3.07	3.07	6.14	be	6	9.51	9.51	57.06
bf	2	2.01	2.01	4.02	bf	6	9.52	9.52	57.12
bg	2	1.08	1.08	2.16	bg	6	9.52	9.52	57.12
Összhossz: 484.76m					Összhossz: 1476.30m				

Forgatóakna







Megjegyzések:

A területre talajvizsgálati jelentés nem készült
A műtárgy alatt 15cm vastag tömörített zúzottkő ágyazat készül,
mely a falak alatt körben 25cm vastag.
A zúzottkő alatti tükörszinten hengeres tömörítés javasolt.
Az ágyazó réteg megkövetelt tömörsége: Tr_y =95%
A terven megadott alapozási síkok változhatnak a teherbíró talaj függvényében.
Amennyiben a műtárgy alatti talaj feltöltés, vastagabb zúzottkő ágyazat szükséges.
Ennek mértékét tervezői művezetés keretében kell eldönteni.
Az akna vízzáró vasbetonból készül.
Amennyiben a talajvíz megjelenik, a tervezőt értesíteni kell,
mert ebben az esetben a műtárgyat felúsztása méretezni kell!
Ezás időben történő alapozáskor az ötzott részt ki kell emelni.
A felszíni és csapadékvíz elvezetéséről az építés alatt és végleges állapotban is gondoskodni kell.
Az aknán átmenő gépész és villamos átvezetések helyét az alapok betonozása előtt
gépész és villamos tervek szerint ki kell rekeszteni.

Az medence alaplemezét és oldalfalait Mapei kent szigetéssel kell ellátni!

Az alapozás építését csak jogosultsággal rendelkező vállalkozó végezheti
a helyszínen tartózkodó felelős műszaki vezető irányításával!
Építés során az Msz 15004-89 előírásait be kell tartani.

anyagminőségek:

szerkbeton:	C8/10-XN-24-F1
vasbeton:	C30/37-XA2-XD2-Xv2(H)-16-F2
acél:	S235
hegesztés:	II.o. MSZ 6442
korrózióvédelem:	tűzihorganyzás
betonacél:	ø6 B 38.24
	ø8-> B 60.50
betonfedés:	3,5 cm

	NOVÉP BT. 7627 PÉCS, MUSKOTÁLY U.15.		
	MEGRENDELŐ: Pécsi Egyházmegye 7621 Pécs, Dóm tér 2.		RAJZSZÁM: S-1
Kivonat 2018	AZ ÉPÍTKEZÉS HELYE: Püspökszentlőrinc Hrsz.: 1535/1		ÁLLOMÁS:
	AZ ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE: Szénkúti felújítás	DÁTUM: 2018.03.20.	LÉPTÉK: 1:25
	A RAJZ MEGNEVEZÉSE: Szénkúti vasalási terve		
	Novákné Nagy Erika	T-1-02-0156	
ÉPÍTÉSZETI/ÉK	TERVEZŐ	TERVEZŐ	