

## KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS

### „Szebenyi Római Katolikus Templom épületének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Cím!

A **Bári Római Katolikus Plébánia** az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint az ajánlattételi dokumentációt módosítja, megadja a beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, valamint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja:

#### **I. Az ajánlattételi dokumentáció módosított pontjai:**

##### **II. fejezet – MŰSZAKI LEÍRÁS**

Ajánlatkérő a Műszaki leírás „Szebeny\_M\_Kiviteli\_arazatlan” dokumentumát a mellékelt megküldött alábbi dokumentummal módosítja:

- Szebeny M 0323 Kiviteli Szent István Templom felújítása Árazatlan.xls

A Műszaki leírás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban.

#### **II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása**

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a módosítást követően alkalmazandó pontjai:

##### **15. Ajánlattételi határidő:**

**2018. április 03. napja 11 óra 00 perc**

18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Helye:

7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); földszint – pályázati iroda

Ideje:

2018. április 03. napja 11 óra 00 perc

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.

**Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban.**

*Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.*

#### **III. Kiegészítő tájékoztatás I.**

**1.Kérdés:** A költségvetés nem tartalmaz felvonulási létesítmények telepítése, őrzés, energiavételezés kiépítése tételeket.

**Válasz:** Ajánlatkérő kéri az árazatlan költségvetés szerinti ajánlattételt, amennyiben a költségvetés tételein túl szükséges a kérdésben szerepeltetett költségek beárazása, úgy ajánlattevő építse be az egységárakba. Felhívjuk a figyelmet a felhívás 11. pontjára, mely szerint „A vállalkozói díj átalánydíj, a nyertes ajánlattevő további fizetési igényt Ajánlatkérővel

szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, a vállalkozói díj magában foglalja a nyertes ajánlattevőt terhelő valamennyi járulékos költséget is.”

**2.Kérdés:** A költségvetés nem tartalmazza a bádogozás munkanemben a meglévő lefolyócsatorna, oromszegély, falszegély, hajlatbádogozás bontását. Továbbá az új bádogos szerkezetek kiegészítő elemeit.

**Válasz:** Ajánlatkérő módosította az árazatlan költségvetést a Szebény M 0323 Kiviteli Szent István Templom felújítása Árazatlan.xls szerint, színnel jelölve a kapcsolódó módosított tételeket ill. mennyiségeket.

**3.Kérdés:** A meglévő tornyon levezetett villámvédelmi vezeték megmarad-e, illetve a felújítási munkákhoz szükséges-e leszerelni? A templomhajó tetőjére nem szükséges-e villámvédelem?

**Válasz:** A felújítási munkák nem érintik a villámvédelmet, egyelőre megmarad, leszerelni nem szükséges.

**4.Kérdés:** A tervezett csapadékelvezető gerinc 110 mm-es átmérőjét szűknek találjuk. Véleményünk szerint minimum 150 mm-es gerincre lenne szükség.

**Válasz:** Ajánlatkérő módosította az árazatlan költségvetést a Szebény M 0323 Kiviteli Szent István Templom felújítása Árazatlan.xls szerint, színnel jelölve a kapcsolódó módosított tételeket ill. mennyiségeket.

Budapest, 2018. március 26.

Ellenjegyzem:

ajánlatkérő nevében  
dr. Győri-Pintér Márta  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00515