



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000402952018

### E50 - Bírálati szakasz

Ajánlatkérő neve: **Pécsi Egyházmegye**

Közbeszerzés tárgya: **Szűri templom felújítás a 1778525102 számú projekt keretében**

## Kommunikáció

### Fejdatok

Eljárási cselekmény típusa:	Kiegészítő tájékoztatás nyújtása - KTNV		
Küldés időpontja:	2018.08.24	Küldő szervezet/felhasználó	Dr. Turi Ákos

### Leírás

Tisztelt Gazdasági szereplők! Tárgyi eljárásban érkezett 2 sz kiegészítő tájékoztatás iráni kérelem vonatkozásában az alábbiak szerint terjesztjük elő válaszunkat: Kérdés: Vakolás és rabilolás fejezet, 12.tétel: A korábban feltett 2.sz. kérdésre adott tervezői válaszból az következik, hogy az egyes ajánlattevők különbözőképen ítélik meg az " 1 klt " mennyiségét, kiterített szélességét, anyagát, tagoltságát, stb. Az egységes ajánlatadási lehetőség mindenképpen indokolná a tervezői tételes kiírást az épületdíszítésekre. Válasz: Ahogy az előző körben adott válaszunkban is jeleztük, a homlokzati tervlapokon darabonként jelölve vannak a visszaállítandó tagozatok, ilyen módon minden ajánlatadó számára egyértelműen megítélhető a feladat. Kérdés: Kérnénk a betervezett HIO szigetelési rendszer magyarországi rendszergazdáját megadni, mivel egy horvátországi szabadalom a HIO szigetelés. Amennyiben nincs Mo-i kivitelezője, úgy kérnénk más, falátvágásos szigetelési technológiát megadni. Válasz: Nem látunk indokoltnak változtatást a falszigetelés kapcsán, hiszen a HIO technológiát több hazai projektben alkalmazták már. Javasoljuk a kapcsolatfelvételt a [www.hio-technology.com](http://www.hio-technology.com) oldalon megadott magyarországi partnerrel. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! Tisztelettel: Ajánlatkérő

Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek